


OPIS URZĄDZENIA

Pompa ciepła typu basenowego PCWB wykorzystuje ciepło z powietrza zewnętrznego do **wysokoeffektywnej** produkcji energii cieplnej lub chłodniczej wykorzystywanej do ogrzewania lub chłodzenia wody basenowej.



Wykres



Tabela

Warunki pomiaru		A24°C W26°C	A15°C W26°C	A7°C W26°C	A2°C W26°C
Moc grzewcza	kW	13,8	9,6	6,8	5,6
Moc zasilania pompy ciepła	kW	2,1	1,99	1,88	1,77
Współczynnik efektywności COP*		6,57	4,82	3,61	3,16