

Uwierzytelnione tłumaczenie z języka angielskiego—



CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Nr ES160302008S

Automatyczny wyłącznik z kontrolą napięcia trójfazowego, zgodnie z zaleceniami inżynieryjnymi dla systemów fotowoltaicznych z równoległym podłączeniem jednofazowym do zasilania z publicznej sieci rozdzielczej za pomocą inwertera. Automatyczny wyłącznik stanowi integralną część inwertera, który zastępuje urządzenie odłączające z funkcją izolującą i zapewnia dostęp do sieci dostawcy w dowolnym czasie.

Wnioskodawca: : Ningbo Ginlong Technologies Co., Ltd.
Adres : No 57 Jinlong Road, Seafront (Binhai) Industrial Park, Xiangshan, Ningbo, Zhejiang 315712, Chiny
Producent: : Ningbo Ginlong Technologies Co., Ltd.
Adres : No 57 Jinlong Road, Seafront (Binhai_ Industrial Park, Xiangshan, Ningbo, Zhejiang 315712, Chiny
Znak handlowy : nie dotyczy
EUT : inwerter beztransformatorowy
M/N : Solis-6K, Solis-10K, Solis-15K
Dane techniczne : Patrz sprawozdanie z badań
Norma badania : EN50438:2013 dla Polski—

/-/ podpis nieczytelny, Kierownik, 16 marzec 2016.



Certyfikat oparto na pojedynczej ocenie jednej próbki opisanych wyrobów; nie oznacza on oceny całości produkcji oraz nie udziela zezwolenia na wykorzystywanie logo laboratorium badawczego. Wyd. 1.0

Repertorium Nr 152 / 2016.

Ja, Maria McFarland, tłumacz przysięgły języka angielskiego w Bielsku-Białej, województwo śląskie, wpisana na listę tłumaczy przysięgłych pod nr TP/1307/05, stwierdzam niniejszym, że powyższe jest wiernym i dokładnym tłumaczeniem przedstawionego mi oryginału w języku angielskim, na dowód czego składam swój podpis i pieczęć w Bielsku-Białej, dnia 28 kwietnia 2016.—

