

NAZWA	ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY PCCO-2
NR KAT.	90.00.16, 90.00.17, 90.00.18, 90.00.19
MONTAŻ	Do połączenia jednostki wewnętrznej z zewnętrzną pompy ciepła PCCO SPLIT 13kW. Długości 1,2; 4; 8; 12m.

Montaż zestawu przyłączeniowego



a Zestawienie elementów

	nazwa	ilość w zestawie
1	Rury miedziane z kielichami i półśrubunkami o długości w nazwie zestawu w izolacji	1
2	Przewód zasilający jednostkę zewnętrzną (z jednostki wewnętrznej) o długości 1m dłuższej od nazwy zestawu	1
3	Przewód komunikacyjny pomiędzy jednostkami o długości 1m dłuższej od nazwy zestawu	1
4	Tuleja $\phi 60$	1
5	Ostona tuleji	1
6	Taśma montażowa	1
7	Gotowa gładź szpachlowa	1

b Przeznaczenie

Zestaw służy do połączenia układu chłodniczego, zasilania elektrycznego i komunikacji jednostki zewnętrznej z wewnętrzną dla modelu pompy ciepła PCCO SPLIT 13kW. Służy do tego rura miedziana chłodnicza 3/8" i 5/8" w otulinie o długości zawartej w nazwie zestawu. Przewód zasilający i komunikacyjny są długości o 1m. dłuższej od nazwy zestawu. Pozostałe akcesoria służą do przeprowadzenia rur i przewodów przez ścianę i ewentualne zatarcie nierówności po wywierconych otworach. Montować zgodnie z instrukcją montażu pompy ciepła.